



Механическая блокировка для DILM80...170, DILMP125...200

**Тип** DILM150-XMV  
**Каталог №** 240081  
**Alternate Catalog No.** XTCEXMLG

**Программа поставок**

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Блокировочный механизм
Применяемое для		DILM80 — DILM170 DILMP125 - DILMP200 DILMF80 — DILMF150
Применяемое для		Механическая блокировка для DILM80 до DILM170 и др.
<b>указания</b>		
Для двух силовых контакторов с приводом переменного или постоянного тока при горизонтальном или вертикальном расположении.		
Расстояние до силового контактора 0 мм, включая соединитель контакторов.		
Механический срок службы 2,5 x 10 <sup>6</sup> включений.		
DILM150-XMV, включая монтажную панель для контакторов.		
указания Монтажная панель для силовых контакторов в комплекте		

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции				
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	0	
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0	
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0	
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	0	
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0	
Мин. рабочая температура		°C	-25	
Макс. рабочая температура		°C	60	
Проверка конструкции IEC/EN 61439				
10.2 твёрдость материалов и деталей				
10.2.2 Коррозионная стойкость				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.2.5 Подъём				
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.				
10.2.6 Испытание на удар				
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.				
10.2.7 Ярлыки				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.3 Класс защиты изоляции				
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.				
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока				
Требования производственного стандарта выполнены.				
10.5 Защита от удара электрическим током				
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.				
10.6 Монтаж оборудования				
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.				
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения				
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.				
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи				
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.				
10.9 Свойства изоляции				
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте				
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.				

10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Неприемлемо.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])		
Type of accessory		Mechanical locking

## Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		2411-03, 3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	<a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a>
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>
X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функциях управления	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>
Коммутационные устройства для систем освещения	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>
Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a>
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>