



Предупредительная табличка

Тип **BPF-NZM10**  
Каталог № **231363**

### Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Символ "молния"
Стандарт/сертификат		UL/CSA, IEC
Типоразмер		NZM3/4
Описание		включая обозначение соединений главного выключателя
Применяемое для		NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4(-4), N(S)4(-4)
Маркировка		Символ "молния", большой
<b>указания</b>		
Уже включен в комплект для сборки главного выключателя		
Возможна маркировка выключателя со стороны подачи питания		

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439		
10.2 твёрдость материалов и деталей		
10.2.2 Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Auxiliary material (EG000060) / Warning/signing plate (EC001777)

Средства обеспечения техники безопасности / Предупреждающие знаки, наклейки / Sign / Warning sign (ecl@ss10.0.1-40-20-01-03 [AAE738012])

Material			Plastic
Material quality			Other
With alert-/information symbol			Yes
With alert-/information text			No
Width		mm	20
Height		mm	1
Diameter		mm	0
Thickness		mm	5
Self adhesive mounting			No
After glowing			No
Colour			Yellow
Mounting method			Other
Waterproof			Yes