



Зажимы для заднего присоединения, 3П, NZM3

Тип **NZM4-ХКР**
Каталог № **266842**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Количество проводников			3-полюсн.
Принадлежности			Подключение с задней стороны
Номинальный ток	I_n	A	≤ 1250
Применяемое для			NZM4, N4
Поперечные сечения соединения			
Тип провода			
Медный/алюминиевый кабель			Медные кабельные наконечники Ал. кабельные наконечники
Поперечные сечения соединения			
тонкопроволочный		мм ²	1 x 120 - 185 2 x 95 - 185 4 x 35 - 185 1 x 185 2 x 70 - 185 4 x 50 - 185
Поперечные сечения соединения			
Медная полоса	Количество сегментов x ширина x толщина сегмента	мм	(2 x) 10 x 50 x 1,0
Медная шина, ширина x толщина	Ширина	мм	(2 x) 50 x 10
указания			
Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3- и 4-полюсных выключателей.			
Дополнительно можно установить:			
модульную плату NZM4...-ХКМ... или расширение ширины подключения NZM4-...-ХКВ...			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2	твёрдость материалов и деталей		
10.2.2	Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1	Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2	Сопrotивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3	Сопrotивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5	Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6	Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7	Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3	Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4	Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5	Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6	Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7	Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8	Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9	Свойства изоляции		

10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])


Suitable for number of poles

3

Model

Other

Размеры



Подключение с задней стороны может монтироваться также с поворотом на 90°.

① 3-полюсн.

② 4-полюсн.

Установка на монтажную пластину