



Силовой разъединитель, DMV, 1000 А, 3-полюсн., Функция останова опционально, без поворотной ручки и вала привода

Тип **DMV-1000N/3**
Каталог № **1814445**

Программа поставок

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент | | | Силовые разъединители Главные выключатели Сервисные выключатели |
| Идентификатор типа | | | DMV |
| Функция останова | | | опционально |
| | | | без поворотной ручки и вала привода |
| указания | | | видимые контакты |
| Информация о комплекте поставки | | | Возможна дополнительная установка вспомогательного контакта, включая комплектующие для подключения |
| Количество полюсов | | | 3-полюсн. |
| Цепи вспомогательного тока | | | |
| | | | Замыкающие контакты |
| | | | Размыкающие контакты |
| Класс защиты | | | IP00 IP20 с крышкой для клемм |
| Конструктивное исполнение | | | Монтаж на поверхность |
| | | | |
| графические условные обозначения | | | |
| Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц | | | |
| 400 В | P | кВт | 425 |
| измеренный ток длительной нагрузки | I_u | А | 1000 |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u | | | Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении. |

Технические характеристики

Общая информация

| | | | |
|------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания | | | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3 |
| Сертификация | | | CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds |
| Температура окружающей среды | | | |
| Эксплуатация | θ | °C | -25 - +55 |
| Хранение | θ | °C | -30 - +80 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III/3 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|----|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу | U_{imp} | кВ | 12 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | U_i | В | 1000 |
| установочное положение | | | любая |

Контакты

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Механические размеры | | | |
| Количество полюсов | | | 3-полюсн. |
| Цепи вспомогательного тока | | | |
| | | Замыкающие контакты | |
| | | Размыкающие контакты | |
| электрические параметры | | | |
| Номинальное напряжение | U_e | В перем. тока | 690 |
| измеренный ток длительной нагрузки | I_u | А | 1000 |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u | | | Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении. |
| стойкость к коротким замыканиям | | | |
| Предохранитель | | | 1000/630 |
| Условный ток короткого замыкания | I_q | кА | $I_n = 1000: 50$ $I_n = 630: 100$ |
| ток отключения | | кА | $I_n = 1000: 70$ $I_n = 630: 65$ |
| макс. пропускаемая энергия | | кА ² с | $I_n = 1000: 4200$ $I_n = 630: 3200$ |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) | I_{cw} | A_{eff} | 36000 |
| Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I_{cw} | | | 0,3-секундный ток |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 35.3 |

Коммутационная способность

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|
| Расчетная разрывная способность $\cos \varphi$ согласно IEC 60947-3 | | | |
| 400/415 В | | А | 6072 |
| 500 В | | А | 4600 |
| 690 В | | А | 3496 |
| Безопасное разъединение согласно EN 61140 | | | |
| Электрические тепловые потери на контакт при I_e | | W | 44.75 |
| Механический срок службы | | | |
| | Переключени: | | 5000 |
| Переменное напряжение | | | |
| AC-21A | | | |
| Расчетный рабочий ток силового выключателя | | | |
| 400 В 415 В | I_e | А | 1000 |
| 500 В | I_e | А | 1000 |
| 690 В | I_e | А | 1000 |
| AC-22A | | | |
| Расчетный рабочий ток силового выключателя | | | |
| 400 В 415 В | I_e | А | 1000 |
| 500 В | I_e | А | 1000 |
| 690 В | I_e | А | 1000 |
| AC-23A | | | |
| Расчетный рабочий ток силового выключателя | | | |
| 400 В 415 В | I_e | А | 759 |
| 500 В | I_e | А | 575 |
| 690 В | I_e | А | 437 |
| Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц | | | |
| 400 В 415 В | P | кВт | 425 |
| 500 В | P | кВт | 425 |
| 690 В | P | кВт | 425 |

Поперечные сечения соединений

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Плоское подключение каналов | мм ² | 600 |
| Соединительный винт | | M12 x 35 |
| Момент затяжки соединительного винта | Нм | 28 |

Параметры техники безопасности

| | | |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| указания | | Значения В10 _d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1 |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток для указания потери мощности | I _n | A | 1000 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P _{vid} | W | 35.3 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P _{vid} | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P _{vs} | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | P _{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 55 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--|----|----------------------------|
| Version as main switch | | | Yes |
| Version as maintenance-/service switch | | | Yes |
| Version as safety switch | | | No |
| Version as emergency stop installation | | | Yes |
| Version as reversing switch | | | No |
| Number of switches | | | 1 |
| Max. rated operation voltage Ue AC | | V | 690 |
| Rated operating voltage | | V | 690 - 690 |
| Rated permanent current Iu | | A | 1000 |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V | | A | 759 |
| Rated permanent current at AC-21, 400 V | | A | 1000 |
| Rated operation power at AC-3, 400 V | | kW | 0 |
| Rated short-time withstand current Icw | | kA | 36 |
| Rated operation power at AC-23, 400 V | | kW | 425 |
| Switching power at 400 V | | kW | 375 |
| Conditioned rated short-circuit current Iq | | kA | 100 |
| Number of poles | | | 3 |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as change-over contact | | | 0 |
| Motor drive optional | | | No |
| Motor drive integrated | | | No |
| Voltage release optional | | | No |
| Device construction | | | Complete device in housing |
| Suitable for ground mounting | | | Yes |
| Suitable for front mounting 4-hole | | | No |
| Suitable for front mounting centre | | | No |
| Suitable for distribution board installation | | | Yes |
| Suitable for intermediate mounting | | | No |
| Colour control element | | | Other |
| Type of control element | | | Other |
| Interlockable | | | No |
| Type of electrical connection of main circuit | | | Screw connection |
| Degree of protection (IP), front side | | | IP20 |
| Degree of protection (NEMA) | | | Other |

Размеры

