



Предохранитель VT, среднее напряжение, 3.15 А, AC 7.2 kV, 45 кА, 142 х 25.4 мм, резерв, BS, IEC

Тип 7.2KV 3.15A VT FUSE
Каталог № 7.20BWN223.15

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель VT |
| Область применения | | | среднее напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 3.15 |
| Номинальное напряжение | | | AC 7.2 kV |
| Типоразмер | | | 142 x 25.4 mm |
| Категория применения | | | резерв |
| Отключающая способность | | кА | 45 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы |
| Стандарт/сертификат | | | BS IEC |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | BS2692-1 IEC 60282-1 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) | | | |
| Rated current | | A | 3.15 |
| Rated voltage | | kV | 7.2 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated frequency | | Hz | 50 - 50 |
| Breaking capacity | | кА | 45 |
| Utilization category | | | Other |
| Application | | | Auxiliary transformer protection |
| Length | | mm | 142 |
| Diameter | | mm | 25.4 |
| Performance category according to IEC 60282-1 | | | Back-up |
| With striker | | | No |
| Standard | | | British Standard |
| Release characteristic | | | Other |
| Installation technique | | | Oil |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|